



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 160, с. Белая Глина,  
Краснодарский край, 353040,  
Тел. (861-54)7-22-42; факс 7-28-84  
www.belaya-glina.ru  
e-mail: bel\_glina@mo.krasnodar.ru

Заведующей муниципального  
бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Детский сад общеразвивающего вида  
с приоритетным осуществление  
м деятельности по одному из  
направлений развития детей № 2  
Белоглинского района»

22.09. 2022 № 01-11/4834  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**СПРАВКА**

Администрация муниципального образования Белоглинский район сообщает, что в ходе визуального обследования здания (литер А) МБ ДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществление м деятельности по одному из направления развития детей № 2 Белоглинского района» (далее – здание д/с № 2) расположенного по адресу: Гражданский пер., № 19, с. Белая Глина на предмет соответствия требованиям СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (далее - СП 59.13330.2016) установлено, что здание д/с № 2 2-х этажное, фундаменты - бетонные, стены и перегородки - кирпичные, перекрытия чердачные, междуэтажные и подвальные - железобетонные, полы – дощатые, плитка.

Выполнение требований СП 59.13330.2016 в части обустройства нормативного пандуса на входе в здание не может быть выполнено, так как это может перекрыть пешеходный и транспортный пути движения возле объекта. Расширения входного дверного проема и дверных проемов в зону оказания услуг в здании д/с № 2 не может быть выполнено в существующих параметрах помещений, поскольку здание возводилось в 1970 году и проектная документация не отражала требования Федерального Закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» и СП 59.13330.2016, а так же может привести к нарушению устойчивости здания.

Заместитель главы муниципального образования Белоглинский район по вопросам транспорта, связи, дорог, строительства и ЖКХ



А.В. Гендин

А.В. Гендин  
(86154) 7-23-38